DICOREL

FICHE D'INTERVENTION sur CIRCUIT de FROID, CLIMATISATION EMBARQUÉE CONTENANT des HCFC ou HFC

À conserver 5 ans par l'opérateur et te détenteur suivant le Code de l'Environnement articles R 543-82 et R541-45 - **1 fiche 1 circuit**
Transmettre une copie aux autorités pour les équipements contenant plus de 300 kg de fluide frigorigène

OPÉRATEUR
SARL DICOREL
117, avenue Gaston Imbert - Rousset Parc 1
13790 ROUSSET

Attestation de capacité N°473 770 - Catégories I et V

DÉTENTEUR DE L'ÉQUIPEMENT

TRANSDEV LNAR

Tonnage Equivalent CO_2 (HFC-PFC) : teq CO_2	**Equipement concerné** SCANIA 25 092 EB 042 HP	Date de 1ère mise en service : Fluide frigorigène : R - 134A Charge initiale : Kg

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ

Suivant Code de l'Environnement articles 543 -78 à 81, arrêté du 7 mai 07 & règlement CE 842-2006 art.3

MOTIF DU CONTRÔLE

☐ Mise en service
☑ Contrôle périodique d'étanchéité
☐ Modification
☐ Après réparation d'une fuite
☐ Recherche d'une tuile avérée
☐ Autre (préciser) :

SYSTÈME de DÉTECTION UTILISÉ	Marque	Type	Repère	Contrôlé le
Détecteur manuel (sensibilité < 5g/an)	GPS	LDA1000		12/12023
Autre (détailler) :				

FRÉQUENCE MINIMALE DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE

Quantité de fluide frigorigène dans l'équipement	HFC/PFC	☑ 5 t ≤ teqCO_2 < 50 t	☐ 50 t ≤ teqCO_2 < 500 t	☐ teqCO_2 ≥ 500 t
Équip. HCFC et équip. HFC sans système de détection des fuites		☑ 12 mois	☐ 6 mois	☐ 3 mois

FUITES CONSTATÉES	Localisation de la fuite	Réparaion	Observations / Constatations
N°1 :		☐ réalisée ce jour ☐ à faire	
N°2 :		☐ réalisée ce jour ☐ à faire	
N°3 :		☐ réalisée ce jour ☐ à faire	
N°4 :		☐ réalisée ce jour ☐ à faire	

MANIPULATION de FLUIDE

Suivant Code de l'Environnement articles R543-82 & 83 et arrêté du 7 mai 2007

MOTIFS de L'INTERVENTION

☐ Mise en service de l'équipement
☐ Modification de l'installation
☐ Autre (préciser) :
☑ Entretien ou réparation
☐ Démantèlement
☐ Récupération de la charge en fluide
☐ Formation du personnel

Code déchets : **14 06 01* - chlorofluorocarbones, HCFC, HFC - Fluides frigorigènes fluorés**

MOUVEMENTS DE FLUIDE (Quantités)	Fluide récupéré : kg	Fluide réintroduit : kg
IDENTIFICATION DU CONTENANT	Fluide neuf introduit : kg	Fluide retourné : kg
N° Bouteille :	Nature du fluide, si changement : R	(pour retraitement ☐ ou destruction ☐)

Autres remarques : ECHANGE DE SERVICE

LES CONTRÔLES EFFECTUÉS À L'OCCASION DE LA DÉLIVRANCE DE CETTE FICHE ET LES INDICATIONS MENTIONNÉES N'ONT DE VALEUR QU'À LA DATE CI-DESSOUS

Date de l'intervention	OPÉRATEUR *Nom et qualité du signataire*	DÉTENTEUR DE L'ÉQUIPEMENT *Nom et qualité du signataire*
04/03/24		