Chubb
Nos marques produits
Chubb Isicli

RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE
BRETAGNE SERVICES PROTECTION INCENDIE
6 RUE DU BAS VILLAGE - BP 61598
.
35510 CESSON SEVIGNE
Tél : 02.99.86.89.89 Fax : 02.99.86.00.56

Bon de Travail N° 23568862

(N° à rappeller pour toute corresponda

ELIS FOUGERES
2 RUE DE L EAU VIVE
ZONE D ENTREPRISES LA COTE DU NORD
35133 LECOUSSE

Technicien intervenant : Brule Vincent

Pour nous joindre :
01.30.17.37.37
Email : fr_service.relations.clients@chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée
N° de contrat : 686953/CS/1.000/005

N° équipement : 1532496
Activité : Extincteur

ADRESSE D'INTERVENTION

ELIS FOUGERES VEHICULES
2 RUE DE L'EAU VIVE

35133 LECOUSSE

Contact : MR LEPAIGNEUL
Fonction : Responsable
Email : remi.lepaigneul@elis.com
Certifie l'exactitude des renseignements donnés
Le jeudi 26 février 2026 SIGNATURE



Chubb
POWERED BY API GROUP
Nos marques produits
Chubb Isicli

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 23568862
(N° à rappeller pour toute corresp

Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2019274482		Appareil non vérifié	**PORTEUR DK 393 BD** PP P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	21/02/2024	26/02/2026	Vérif. extincteur portable PP	Non	Inaccessible (local fermé...)
2027008670		Bon état	**PORTEUR FM 934 XQ** INTEGRAL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	29/08/2022	26/02/2026	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2027024598		Bon état	**PORTEUR GK866 ZJ** AUCA PP6 HD Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 83 - AUCA	12/02/2022	26/02/2026	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2028535256		Bon état	**PORTEUR GK 924 VY** DESAUTEL PP2P 2KG POUDRE Agent : POUDRE Capacité : 2 Fabricant : 15 - DESAUTEL	13/02/2024	26/02/2026	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2020290067		Bon état	**Bat: remorque SEMI EJ 555 YS** INTEGRAL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	30/08/2022	26/02/2026	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2030695871		Bon état	**PORTEUR GP 437 GK** ANAF PS6-HJ ABC POUDRE 6KG PP Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 111 - ANAF FIRE PROTECTION	26/02/2025	26/02/2026	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2030696107		Bon état	**PORTEUR GC 412 FK** PP P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	26/02/2026	26/02/2026	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	

Chubb
POWERED BY API GROUP
Nos marques produits
Chubb Isicli

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 23568862
(N° à rappeller pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2020290081		Appareil non vérifié	**PORTEUR CZ 065 ZT** INTEGRAL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	29/08/2022	26/02/2026	Vérif. extincteur portable PA	Non	Inaccessible (local fermé...)
					26/02/2026	Opération remplacement bague	Non	Inaccessible (local fermé...)
2020290082		Bon état	**PORTEUR CK 621 LA** INTEGRAL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	29/08/2022	26/02/2026	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020290083		Appareil sorti	**PORTEUR GC 412 FK** AUCA PP6ALU 6KG ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 83 - AUCA	29/08/2021	26/02/2026	Remplacement extincteur	Oui	Corrodé / Usé / hors tolérance
					26/02/2026	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	
					26/02/2026	Vérif. extincteur portable PP	Non	Appareil sorti du parc
2020290087		Bon état	**PORTEUR DB 054 PH** INTEGRAL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	29/08/2022	26/02/2026	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2020290088		Appareil non vérifié	**PORTEUR BY 438 WE** INTEGRAL P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	29/08/2022	26/02/2026	Vérif. extincteur portable PA	Non	Inaccessible (local fermé...)